

Ильин

Александров Александр Александрович
Ильин Александр Александрович

Изменение № 1к СП 109.13330.2012

ОКС 91.010

ИЗМЕНЕНИЕ №1к СП 109.13330.2012 «Актуализированная редакция
СНиП2.11.02-87Холодильники»

Утверждено и введено в действие изменение №1к СП 109.13330.2012

от _____ № _____

Дата введения _____

Раздел 5. Пункт 5.17 изложить в новой редакции:

"5.17 Теплоизоляция из горючих материалов должна быть защищена со стороны помещений материалами, обеспечивающими требуемые предел огнестойкости ограждающих конструкций и класс конструктивной пожарной опасности.

Раздел 5. Пункт 5.23, 4-ый абзац изложить в новой редакции:

"Закрытые грузовые платформы следует оборудовать противоподымной защитой при пожаре в соответствии с СП 60.13330."

Раздел 10. Пункт 10.2 изложить в новой редакции:

"10.2 Внутренний противопожарный водопровод в охлаждаемой части зданий холодильников (холодильные камеры) не предусматривается. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение надлежит принимать как для зданий категории В по пожарной опасности."

Продолжение Изменения № 1к СП 109.13330.2012

УДК [69+725.355.011] (083.74)

ОКС 93.010

Ключевые слова: холодильник, охлаждаемый склад, отсек, грузовая платформа, подполье проветриваемое, тамбур-шлюз, пучинистость грунта, глубина промерзания грунта

Руководитель организации-разработчика

АО «НИЦ «Строительство»:

Генеральный директор

А.В. Кузьмин

Руководитель разработки:

Нач. отдела КСМЗ

АО "ЦНИИПромзданий"

К.В. Авдеев